



TENSIÓN ALIMENTACIÓN

VAC	VDC	
Fase (L)	+ VDC	1
Neutro (N)	- VDC	2
Tierra (PE)	Tierra (PE)	3

(Ver 4.1 Características técnicas)

SEÑALES DE SALIDA

RELE' CUMULATIVO ALARMAS (K2)
Ver 7.1 Indicaciones alarma

- P2 (filtro lado limpio)
+ P1 (dP filtro lado sucio)

TENCIÓN DE SALIDA PARA ELECTROVALVULAS

(Ver 5.1 características técnicas)

**CON LA SALIDA A VDC EL COMÚN ESTÁ CONECTADO A +VDC
CON ALIMENTACIÓN VDC EL MENOS ESTÁ CONECTADO A TIERRA**

**** NO CONECTAR A TIERRA (3) EL COMUN DE LAS EV (30)**