



COLLEGARE I  
SEGNALI D'INGRESSO  
A CONTATTI PRIVI  
DI TENSIONE

**TENSIONE ALIMENTAZIONE**

VAC	VDC	
Fase (L)	+ VDC	1
Neutro (N)	- VDC	2
Terra (PE)	Terra (PE)	3

(Ulteriori dettagli vedi  
4.1 Caratteristiche tecniche)

**SEGNALI IN USCITA**

RELE' CUMULATIVO ALLARMI (K1)  
(Vedi 7.1 Indicazioni allarmi)

**SEGNALI IN INGRESSO**

CICLI ADDIZIONALI DA CONTATTO  
Contatto chiuso = ventilatore ON  
PONTICELLARE SE NON USATO CON INGRESSI  
DA CONTATTI ESTERNI ABILITATI  
(Vedi 2.2 Codice D1ab1)

ON / OFF PULIZIA DA CONTATTO ESTERNO  
Contatto chiuso = ciclo abilitato  
PONTICELLARE SE NON USATO CON INGRESSI  
DA CONTATTI ESTERNI ABILITATI  
(Vedi 2.2 Codice D6)

