



**TENSIONE ALIMENTAZIONE**

VAC	VDC	
Fase (L)	+ VDC	1
Neutro (N)	- VDC	2
Terra (PE)	Terra (PE)	3

(Ulteriori dettagli vedi  
4.1 Caratteristiche tecniche)

**SEGNALI IN USCITA**

RELE' ALLARME MINIMO dP (K1)

RELE' ALLARME MASSIMO dP (K2)

SEGNALE USCITA 4 ÷ 20 mA  
SEGNALE ATTIVO AUTOALIMENTATO

Max dP  
10 kPa

- P2 (dP filtro lato pulito)

+ P1 (dP filtro lato sporco)