


COLLEGARE I
SEGNALI D'INGRESSO
A CONTATTI PRIVI
DI TENSIONE

TENSIONE ALIMENTAZIONE



(Ulteriori dettagli vedi
4.1 Caratteristiche tecniche)

SEGNALI IN USCITA

USCITA OPEN COLLECTOR
24 VDC / 200 mA MAX
SEGNALAZIONE ALLARMI
(Vedi 7.1 Indicazioni allarmi)

SEGNALI IN INGRESSO

ON / OFF PULIZIA DA CONTATTO ESTERNO
Contatto chiuso = ciclo abilitato
PONTICELLARE SE NON USATO CON INGRESSI
DA CONTATTI ESTERNI ABILITATI
(Vedi 2.2 Codice D6a)

